



DANAK
Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent: Hellested Vandværk Amba. Bygaden 66, Hellested 4652 Hårlev	Sagsnavn: Bækager Vandværk Kemiske analyser Sagsbeh.: Nils Toubro
---	---

Prøver modtaget: 03-05-2019	Analyse påbegyndt: 03-05-2019	Rapportdato: 08-05-2019
Antal prøver: 1	Opbevaring: På køl	Rapport nr.: 1918-717
		Bilag: 0

Lab. nr.	1918-717-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	KKR								
Udtaget fra dato:	03-05-2019								
kl.:	10:25								
Prøve ID	Bækager vandværk							Detek-	Usikker-
Parameter				Maksimum	Enhed	Metode		tions-	hed □
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006		grænse	
chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0,01			0,010	µg/l	LC-MS 1)*		0,01	+/- 20 %

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Afvigelse/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 802 af 28. Juni 2016.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detektionsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 974 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Hellested Vandværk Amba., Nils Toubro, nils@toubro.dk

Hellested Vandværk Amba., kopimodtager, jnvosgerau@gmail.com

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen

Laborant